

Nagrzewnica centrali
nawiewno-wywiewnej
kuchni- układ pompowo
mieszający w pomieszczeniu
obecnej centrali
wentylacyjnej w piwnicy

LEGENDA

POW – pompa obiegowa układu wentylacji ALPHA 32–40 180

ZR – zawór ręcznej regulacji przepływu Hydrocontrol DN32


ZM – zawór mieszający z siłownikiem kvs=3,5m³/h (dostawa z centralą wentylacyjną)

ZK – zawór kulowy odcinający DN32

F – filtr siatkowy DN32

— zasilanie

- - - powrót



					PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BADAWCZO-PROJEKTOWE DYNAMIKA sp. z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Robotnicza 4a Tel: 231-82-93 Fax: 238-24-86 OGRZEWNICTWO * CIEPŁOWNICTWO * WENTYLACJA									
Tytuł rys.: Schemat technologiczny zasilania nagrzewnicy centrali dachowej					Opracowanie: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI I JADALNI AKTUALIZACJA PROJEKTU Z 2005 R					Obiekt: Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej ul. Knurowska 13				
Projektował:	Nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Zleceniodawca:										
	Marek Piotrowski	410/02		Dom Pomocy Społecznej										
	Iwona Piotrowska			"Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej										
				ul. Knurowska 13										
Sprawdził:				Nr umowy:	Skala:	Nr rys.:								
				UD11/009		5								