



OZNACZENIA

Dn20 = Dz20
ZK DN15



średnica zewnętrzna przewodów Fusiotherm-Stabi
Zawór kulowy odcinający o średnicy nominalnej 15
zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol R firmy OVENTROP
zawór kulowy odcinający
zawór kulowy odcinający z bocznym spustem i kryzą nastawczą
zawór kulowy odcinający ze złączką do weza i kryzą nastawczą
odpowietznik automatyczny prosty z zaworem odcinającym
odpowietznik automatyczny katowy
przewody zasilające
przewody powrotne
punkt stały

numer pomieszczenia
zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia
przypadające na 1 grzejnik

temperatura w pomieszczeniu

- Uwagi:
- Wszystkie gałazki grzejnikowe o nie zaznaczonych średnicach, wykonać z rur Fusiotherm-Stabi PN20 16x2,2.
 - Grzejniki nie oznaczone * należy obudować osłonami grzejnikowymi (wcześniej zdemontowanymi)
 - Wszystkie przewody z wyjątkiem przewodów rozdzielczych w piwnicy i na poddaszu należy prowadzić podtynkowo
 - Punkty stałe na pionach montować na wysokości wg rysunku
 - Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać na nowo

grzejnik nie obudowany
nastawa na zaworze termostaticznym
zawór termostaticzny katowy RTD-N DANFOSS
średnica zaworu DN15
zawór grzejnikowy powrotny katowy VALVEX
średnica zaworu DN15
typ i wielkość grzejnika
grzejnik VNH z podłączeniem bocznym
1 płytowy, wysokość 500 mm, długość 0,8 m

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BADAWCZO-PROJEKTOWE DYNAMIKA sp. z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Robotnicza 4a Tel: 231-82-93 Fax: 238-24-86 OGRZEWNICTWO * CIEPŁOWNICTWO * WENTYLACJA			
Tytuł rys.: Projekt instalacji centralnego ogrzewania Rozwinięcie instalacji			
Opracowanie: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ZAMECZEK" DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW		Objekt: Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej ul. Knurowska 13	
Projektował:	Nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:
	Marek Piotrowski	410/02	
Założenie:		Założenie:	
Marek Piotrowski		Powiat Gliwicki ul. Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice	
Sprawdził:		Nr umowy:	
		0507/036	
Skala:		1:50	
Nr rys.:		7	