

Przedsiębiorstwo Usługowe Badańczo-Projektowe		DYNAMIKA sp. z o.o.		44-100 GLIWICE ul.Kosów 4 Tel: 231-82-93 Fax: 238-24-86		OGRAZEWNICITWO * CIEPŁOWNICTWO * WENTYLACJA		Tytuł rys.: Schemat zasadniczy doposażenia tablicy Tk zapleczka kuchni		Opracowanie: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI I JADALNI AKTUALIZACJA PROJEKTU Z 2005 R.		Objekt: Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej ul. Knurowska 13		Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej ul. Knurowska 13		Projektował: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Zleceniodawca: ul. Knurowska 13		Sprawdził: Nr umowy: UD11/009 Skala: - Nr rys.: 2	
---	--	---------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--

UWAGA!

Doposażenie tablicy należy przyłączyć do zasilania rezerwowanego (obwody zasilane z agregatu prądotwórczego)

