








UWAGA

Etap objęty niniejszym przetargiem zaznaczono na rysunku kolorem zielonym

Oznaczenia:

- | | |
|---|--|
|  | przewody zasilające objęte przetargiem |
|  | przewód powrotny objęty obecnym przetargiem |
|  | przewód zasilający |
| | przewód powrotny |
| DZ 20 | Średnica zewnętrzna rury Fusiotherm - Stabi PN 20 |
| DN 40 | Średnica nominalne zaworu |
| 10HV/500/0,4 | Wielkość grzejnika (jednopłytkowy higieniczny z dolnym zasilaniem i wbudowaną wkładką zaworową, o wysokości 500 mm i długości 0,4 m) |
| 22K/500/1 | Wielkość grzejnika (dwupłytkowy z dwoma konwektorami i bocznym zasilaniem, o wysokości 500 mm i długości 1 m) |
| 22KV/600/1,6 | Wielkość grzejnika (dwupłytkowy z dwoma konwektorami, dolnym zasilaniem i wbudowaną wkładką zaworową, o wysokości 600 mm i długości 1,6 m) |
| 30H/600/0,92 | Wielkość grzejnika (trójpłytkowy higieniczny z bocznym zasilaniem, o wysokości 600 mm i długości 0,92 m) |
| VN-K 700/0,75 | Wielkość grzejnika (łazienkowy, drabinkowy o wysokości 714 mm i szerokości 0,75 m) |
|  | Numer pomieszczenia: 1; temperatura obliczeniowa dla danego pomieszczenia: 20° C |
| 1073 W | Zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia |
| (R) | Rozdział mocy cieplnej do innego pomieszczenia |
| (PNG) | Pomieszczenie nieogrzewane |
| 5.00 | Nastawa wstępna na zaworze termostatycznym |
|  | Nr pionów: zasilającego i powrotnego |
|  | Punkty charakterystyczne oznaczające zmianę kierunku prowadzenia przewodów |
| × | Punkty stały |
|  | Zawór nastawczy Hydrocontrol |

	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BADAWCZO-PROJEKTOWE <h2 style="margin: 0;">DYNAMIKA sp. z o.o.</h2> 44-100 GLIWICE ul. Robotnicza 4 a Tel: 231-82-93 Fax: 238-24-86 OGRZEWNICTWO * CIEPŁOWNICTWO * WENTYLACJA		
	Tytuł rys.: Projekt instalacji centralnego ogrzewania Rzut piwnicy		
	Opracowanie: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ZAMECEK" DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW		
	Objekt: Dom Pomocy Społecznej "Zamecek" w Kuźni Nieborowskiej ul. Knurowska 13		
Projektował:	Nazwisko:	Nr upr.:	Zlecający:
	Morek Piotrowski	410/02	Powiat Gliwicki ul. Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice
Sprawdził:			Nr umowy: UD/07/038
			Skala: 1:100
			Nr rys.: 2